


POZNÁMKA:
 PŘED ZAMĚŘENÍM VÝKROVÝCH PRACÍ PRO POKLADKY SILOVÝCH KABELŮ JE NUTNO VYTYČIT VŠECHY POZEMNÍ SÁZKY NAČERTEJÍCÍ SE V ZÁJMOVÉ OBLASTI POKLADKY TĚCHTO SILOVÝCH KABELŮ. PŘI POKLADCE SILOVÝCH KABELŮ JE NUTNÉ DODRŽET MINIMÁLNÍ ODSTUPŮVE VZDÁLENOSTI OD STÁVAJÍCÍCH A BUDOUCÍCH INŽENYRSKÝCH SÍTÍ A ZAŘÍZENÍ OLE ČSN 73 8805.
 ZAKRESLENÍ VŠEKÝCH INŽENYRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ. TRASA SILOVÝCH KABELŮ JE OKOTOVÁNA POUZE ORIENTAČNĚ. SKUTEČNÁ TRASA BUDE STANOVĚNA V DOBĚ VÝSTAVBY NA ZÁKLADĚ PŘEVĚŘENÝCH SŮDŮ A VÝTYČENÍ.



Vzdálenosti projektovaného kabelového vedení nn od ostatních pozemních sítí	
Podle ČSN 73605 Prostorové uspořádání sítí	Technická vyhoví
Kabely KV	0,05 / 0,05
Vnější osvětlení	0,30 / 0,30
Sálavací kabely	0,10 / 0,10
Phonovod NTL	0,40 / 0,40
Phonovod STI	0,60 / 0,60
Vodovodní sítě a přípojky	0,40 / 0,40
Síťové sítě a kanalizační přípojky	0,50 / 0,30

- K.Ú. Kostelecká Lhota
- nové kabelové vedení nn
- ochranná trubka KOPOFLEX
- stávající kabelové vedení nn
- stávající vedení nn
- nové kabelové vedení HDV-CYKY 4x10
- rozpojovač / přípojková skříň nn
- uzemnění / svodlé přepětí včetně uzemnění vodovod
- kanalizace spíšťková a dešťová
- CETIN - SEK
- plynovod
- čísla popisná
- 394 katastrální újezda pozemková / zastavěná

NÁMRAZOVÁ OBLAST - LEHKA
 ROZVODNÁ SÍŤ - 3AC 50Hz 230V/ TN-IT
 OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝMI DOTYKOVÝMI NAPĚTÍM PODLE ČSN 33803-1
 ŽIVÝCH ČÁSTÍ POLOHOU 01.3.2.2.1, KRYTÍ NEBO PŘEPÁŽNÍ 01.3.2.2.3, IZOLACE 01.3.2.2.4
 NEŽIVÝCH ČÁSTÍ, OCHRANA TĚLEM NEM S RYCHLÝMI VYPNUTÍM V SÍTÍCH
 TLUČI NE, KTERÝCH NEJÍ BĚD PŘÍMO UZEMNĚNÍ 01.3.4.3.3
 VNĚŠNÍ VĚTVY PODLE PNČ 33808-2
 ZNAČENÍ PODLE IEC 617-11 ČSN 03390

Tento výkres byl ověřen v územním řízení
 a je součástí rozhodnutí
 č.j. MUKO-26721/2020-16
 ze dne 17. 7. 2020



číslo	projektant	vedoucí projektantů	autorizace	www.gematec.cz
1	Ing. J. J. J.	Ing. J. J. J.	Ing. J. J. J.	www.gematec.cz
2	Město Kostelecká Lhota	Město Kostelecká Lhota	Město Kostelecká Lhota	
3	Kostelec n.Ú. - Kostelecká Lhota 92-pealeni DS			
4	Kabelové vedení NN - MONTÁŽ			
5	Číslo stavby	PPSP + R		
6	Číslo stavby	14-12-201933		
7	Číslo stavby	AI		
8	Číslo stavby			
9	Číslo stavby			
10	Číslo stavby			