

MĚSTSKÝ ÚŘAD KOSTELEC NAD ORLICÍ

stavební úřad – životní prostředí

Vaše č.j.:

Naše č.j.: MUKO-51822/2023-lk

Spisová značka: 5162/2023

Vyřizuje: Bc. Lucie Kmečová

Kontakt: 773 781 184 / lkmeцова@muko.cz

Sp. znak, sk. režim: 233.5-V/20

Datum: 04.07.2023

Dle rozdělovníku

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad - životní prostředí, jako *věcně* příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen „vodní zákon“), a jako *místně* příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a jako *speciální stavební úřad* dle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), vydává v souladu s ustanovením § 94j odst. 1 stavebního zákona s použitím § 15 odst. 6 vodního zákona

**Městu Borohrádek, IČO: 002 74 739
se sídlem Husova 240, 517 21 Borohrádek**

společné povolení

pro stavbu:

Vodovod a kanalizace v ulici Husova – Borohrádek

na pozemcích:

č. parc. 909/1 (ostatní plocha), 909/2 (ostatní plocha), 910/1 (ostatní plocha), 577/3 (ostatní plocha), 577/4 (zahrada), st. 348/1 (zastavěná plocha nádvoří), 578/2 (ostatní plocha), 578/8 (ostatní plocha), 578/9 (ostatní plocha) v kat. území Borohrádek

Podmínky dle § 94p stavebního zákona pro umístění a povolení stavby vodního díla:

1. Stavba bude umístěna na poz.č.parc. 909/1 (ostatní plocha), 909/2 (ostatní plocha), 910/1 (ostatní plocha), 577/3 (ostatní plocha), 577/4 (zahrada), st. 348/1 (zastavěná plocha nádvoří), 578/2 (ostatní plocha), 578/8 (ostatní plocha), 578/9 (ostatní plocha) v kat. území Borohrádek, jak je zakresleno v situačním výkresu, který je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
2. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace, vypracované panem Vladislavem Kališem, autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické, ČKAIT 0701507 D1, v srpnu 2022.
3. Orientační určení polohy vodního díla v souřadnicovém systému S-JTSK:

Vytyčovací souřadnice:**Vodovod - JTSK**

BOD	X	Y
V1	624420,8	1057450,6
V2	624435,7	1057436,2
V3	624436,9	1057434,8
V4	624456,8	1057415,6
V5	624472,8	1057399,5
V6	624484,2	1057389,6
V7	624513,9	1057367,0
V8	624526,8	1057358,3
V9	624534,1	1057352,4
V10	624550,4	1057334,2
V11	624560,9	1057321,5
V12	624571,2	1057300,8
V13	624614,4	1057322,1
V14	624651,1	1057339,8
V15	624694,4	1057355,7
V16	624722,1	1057362,3
V17	624758,8	1057371,6
V18	624806,5	1057384,7
V19	624819,9	1057389,7

Kanalizace - JTSK

BOD	X	Y
Š1	624820,1	1057389,1
T1	624436,6	1057434,3
T2	624456,4	1057415,2
T3	624472,4	1057399,0
T4	624483,4	1057389,6
T5	624513,5	1057366,5
T6	624526,6	1057357,8
T7	624533,6	1057352,0
T8	624549,9	1057333,8
T9	624550,4	1057321,2
T10	624570,9	1057300,0
T11	624614,6	1057321,5
T12	624651,3	1057339,2
T13	624694,6	1057355,1
T14	624722,2	1057361,8
T15	624759,0	1057371,0
T16	624806,6	1057384,1
T17	624820,1	1057389,1

4. Stavebník je povinen dodržet podmínky koordinovaného závazného stanoviska MěÚ Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí, se sídlem Palackého nám. 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí, vydaného pod č. j. MUKO-83379/2022-lf, ze dne 15.11.2022, jehož stejnopis vlastní.
5. Stavebník je povinen dodržet podmínky vyjádření společnosti CETIN, a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, ze dne 20.10.2022, č.j. 811106/22, jehož stejnopis vlastní.
6. Stavebník je povinen dodržet podmínky vyjádření společnosti GasNet Služby, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, 602 00 Brno ze dne 04.11.2022, č.j. 5002709577, jehož stejnopis vlastní.
7. Stavebník je povinen dodržet podmínky stanoviska společnosti ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín ze dne 30.06.2023, č.j. 0101967548, jehož stejnopis vlastní.
8. Stavebník je povinen dodržet podmínky stanoviska společnosti ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín ze dne 16.01.2023, č.j. 001131120322, jehož stejnopis vlastní.
9. Stavebník je povinen dodržet podmínky stanoviska společnosti AQUA SERVIS, a.s. se sídlem Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou ze dne 23.11.2022, č.j. AQUA/3191/2022/Dk, jehož stejnopis vlastní.
10. Stavebník je povinen dodržet podmínky souhrnného stanoviska vydaného Správou železnic, státní organizace, se sídlem Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, pod zn. 27924/2022-SŽ-OŘ HKR-OTE, ze dne 23.09.2022, jehož stejnopis vlastní.
11. Stavebník je povinen dodržet podmínky souhrnného stanoviska vydaného ČD-Telematikou a.s., se sídlem Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, pod č.j. 06597/2022-O, ze dne 19.08.2022, jehož stejnopis vlastní.
12. Stavebník je povinen dodržet podmínky závazného stanoviska vydaného KHS Královéhradeckého kraje, územním pracovištěm v Rychnově nad Kněžnou, se sídlem Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, pod č.j. KSHSK 41839/2022/HOK.RK/Zá ze dne 21.12.2022, jehož stejnopis vlastní.
13. O průběhu stavby bude veden stavební deník (§ 157 stavebního zákona).
14. Po ukončení stavby vodního díla budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu.
15. Stavebník je povinen dle § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření v platném znění, **oznámít termín zahájení stavby**.
16. **Před zahájením zemních prací zajistí žadatel platná vyjádření správců podzemních sítí a jejich protokolární vytyčení.**
17. **Stavba bude dokončena do 31.12.2025.**
18. *Stavba bude provedena způsobilou právníčkou osobou, která bude vybrána na základě výběrového řízení. Tato osoba bude stavebnímu úřadu bezodkladně oznámena nejpozději před zahájením stavby a bude předložen doklad o její způsobilosti.*
19. Stavba bude viditelně označena štítkem STAVBA POVOLENA, který stavebník obdrží spolu s ověřenou dokumentací po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a který bude po skončení prací

- vrácen vodoprávnímu úřadu. Stavebník učiní opatření, aby po dobu realizace stavby byla zajištěna čitelnost údajů, na něm uvedených.
20. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a příslušných ČSN.
 21. Nevyužitelný odpadní stavební materiál je nutno uložit na povolené skládce, ostatní odpadní materiály je nutno využít nebo zneškodnit v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. Doklady o řádném zneškodnění budou předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
 22. Provedení případných změn stavby před jejím dokončením je přípustné ve smyslu § 118 stavebního zákona pouze na základě povolení vodoprávního úřadu.
 23. Každý stavební výrobek, musí být v souladu se zákonem 22/1997 Sb., v platném znění. Musí být dodrženo nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. (dále jen „NV“), tzn., že při závěrečné kontrolní prohlídce bude stavební výrobek zdokladován a ověřen dle § 5 NV - certifikace, § 6 NV - posouzení systému řízení výroby, § 7 NV - ověření shody, § 8 NV - posouzení shody výrobcem apod.
 24. **Vodoprávní úřad stanovuje tyto fáze výstavby:**
Vzhledem k rozsahu prací vodoprávní úřad stanovuje pouze jednu fázi výstavby – dokončení stavby.
 25. **Dokončenou stavbu lze ve smyslu ustanovení § 122 stavebního zákona užívat na základě kolaudačního souhlasu.** K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude mimo dokladů vyplývajících z formuláře žádosti podle přílohy č. 14 k vyhláše č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, doloženo mimo jiné následující dokumenty: prohlášení o shodě na použitý stavební materiál, stavební deník, v případě zastupování plnou moc.

Popis stavby:

Kanalizační stoka S

Stoka S odvádí splaškové odpadní vody z tlakové stoky T. Stoka je navržena z trub **PVC DN250 SN12** délky 18 m. Stoka začíná v šachtě na stávající kanalizaci. Kanalizaci provozuje společnost Aquaservis, a.s. Šachta je umístěna v komunikaci. Stávající šachta bude nově osazena poklopem s pachovým filtrem. Projektovaná stoka je vedena komunikací. Na stoce je navržena prefabrikovaná kanalizační šachta DN 1000. Šachta bude osazena poklopem s pachovým filtrem. Potrubí bude ukládáno do pískového podsypu výšky 100 mm a následně obsypáno hutněným pískovým obsypem do výšky 300 mm nad vrchol potrubí. Po provedené zkoušce vodotěsnosti stok dle ČSN 756909 bude proveden hutněný zásyp v nezpevněných plochách vytěženou zeminou, ve zpevněných plochách písčitou ne namrzavou zeminou. Povrchy území budou uvedeny do původního stavu.

Kanalizační stoka T

Stoka T odvádí splaškové odpadní vody z plánované i stávající zástavby. Stoka je navržena z trub **HDPE-RC 75x6,8m** délky 343,8 m a **HDPE-RC 63x5,8m** délky 115,9 m. Stoka začíná v ulici Bezejmenná v šachtě Š1 na projektované stoce S. Projektovaná stoka T je vedena komunikací v souběhu s projektovaným vodovodním řadem V. Se staničením km. 0.0667 bude vysazena odbočka pro zahrádkářskou kolonii. Odbočka bude provedena z trub **HDPE-RC 50x4,6in** délky 3,8 m. Stoka T bude provedena řízeným protlakem. Startovací a cílové jámy budou umístěny v max. vzdálenosti 50m. Stoka ve staničení km. 0,1204 kříží železniční trať č. 016 - Holice - Borohrádek ve správě Správy železnic. Křížení trati bude provedeno protlakem a uložením potrubí do chráničky HDPE-RC D160mm. Potrubí bude v chráničce uloženo na kluzné vymezovací objímky. Oba konce chráničky budou osazeny koncovou

manžetou DI60/75. Křížení s tratí bude osazeno sekčními šoupaty. Na konci stoky a dále cca každých 100 m bude na stoce osazena proplachovací souprava DN50. Nad potrubím bude uložen vyhledávací izolovaný vodič zelenožlutý měděný CY 6 mm². Mírné směrové a výškové lomy, budou řešeny ohnutím potrubí. Bude provedena zkouška těsnosti dle ČSN 755911. Dále bude proveden proplach potrubí.

Pokládka bude prováděna převážně řízeným protlakem. V místě startovacích a cílových jam bude proveden podsyp a obsyp potrubí, hutněný zásyp v nezpevněných plochách vytěženou zeminou, ve zpevněných plochách písčitou ne namrzavou zeminou. Povrchy území budou uvedeny do původního stavu.

Kanalizační přípojky

Přípojky splaškové kanalizace odvádí splaškové odpadní vody z plánovaných nemovitostí. Každá přípojka začíná napojením na stoku přes vysazený T-kus a je ukončena uložením zaslepené smyčky pod terénem na pozemku nemovitosti, pro kterou se zřizuje. Potrubí gravitačních přípojek je navrženo z **HDPE-RC D40x3,7mm**.

Přípojky jsou navrženy jako tlakové. Domovní čerpací stanice budou pro jednotlivé přípojky řešeny v rámci jednotlivých nemovitostí a napojeny na připravené přípojky. Napojení na elektro bude řešeno z jednotlivých nemovitostí. Každá přípojka bude ukončena zaslepením a ponecháním náviny v zemi na pozemku předmětného RD. Směrové a výškové lomy, budou řešeny olnutím potrubí. Potrubí bude ukládáno do pískového podsypu výšky 100 mm a následně obsypáno hutněným pískovým obsypem do výšky 300 mm nad vrchol potrubí.

Seznam přípojek:

KP1 -HDPE-RC D40x3,7mm, dl. 5,6m

KP2 -HDPE-RC D40x3,7mm, dl. 5,6m

KP3 -HDPE-RC D40x3,7mm, dl. 5,6m

KP4 -HDPE-RC D40x3,7mm, dl. 5,6m

KP5 -HDPE-RC D40x3,7mm, dl. 5,6m

Vodovodní řad V

Rad „V“ začíná napojením na stávající vodovod v ulici Bezejmenná. Vodovod provozuje společnost Aquaservis, a.s. Stávající vodovod je proveden z litinového potrubí DN 100mm. Napojení na stávající vodovod bude provedeno osazením navrtávacím pasem s přírubou 100/50 s osazením šoupěte na projektovaném řadu V. Projektovaný řad proveden z trub **HDPE-RC 90x8.2**, dl. 479,5m. Je veden komunikací v souběhu s projektovanou tlakovou stokou T. Se staničení km. 0.0880 bude vysazena odbočka pro zahrádkářskou kolonii. Odbočka bude provedena z zrub **HDPE-RC 50x4,6m** délky 4,4 m. Vodovodní řad bude proveden řízeným protlakem. Startovací a cílové jámy budou umístěny v max. vzdálenosti 50m. Vodovodní řad ve staničení km. 0,1409 kříží železniční trať č. 016 - Holice - Borohrádek ve správě Správy železnic. Křížení trati bude provedeno protlakem a uložením potrubí do chráničky HDPE-RC DI 60mm. Potrubí bude v chráničce uloženo na kluzné vymežovací objímky. Oba konce chráničky budou osazeny koncovou manžetou DI60/90. Křížení s tratí bude osazeno sekčními šoupaty. V nejvyšším místě trasy a na konci řadu je navržen zavzdušňovací a odvzdušňovací ventil, v nejnižším místě potrubí je navržena odběrová souprava s odvodněním. Křížení bude provedeno dle výkresu „Vzorový protlak pod železniční tratí“. Na konci řadu bude osazen nadzemní hydrant objezdový, plnicí funkci vzdušníku. Nad potrubím bude uložen vyhledávací izolovaný vodič zelenožlutý měděný CY 6 mm². Mírné směrové a výškové lomy, budou řešeny ohnutím potrubí. Po provedené tlakové zkoušce dle ČSN 75 5911 a proplachu a desinfekci potrubí bude proveden krácený rozbor vody před napojením na vodovodní síť. Pokládka bude prováděna převážně řízeným protlakem. V místě startovacích a cílových

jam bude proveden podsyp a obsyp potrubí, hutněný zásyp v nezpevněných plochách vytěženou zemínou, ve zpevněných plochách písčitou ne namrzavou zemínou. Povrchy území budou uvedeny do původního stavu.

Vodovodní přípojky

Vodovodní přípojky z **HDPE-RC 32x2,9** mm začínají napojením na projektovaný vodovodní řad „V“. Napojení každé přípojky bude provedeno osazením navrtávacího pasu s D90/32 s teleskopickou zemní soupravou a poklopem. Každá přípojka bude ukončena v navržené vodoměrné šachtě D625, kde bude později osazena vodoměrná sestava. Do doby osazení vodoměrné soupravy bude potrubí v šachtě zaslepeno. Směrové a výškové lomy, budou řešeny ohnutím potrubí. Potrubí bude ukládáno do pískového podsypu výšky 100 mm a následně obsypáno hutněným pískovým obsypem do výšky 300 mm nad vrchol potrubí. Nad potrubím bude uložen vyhledávací izolovaný vodič zelenožlutý měděný CY 6 mm². Po provedené tlakové zkoušce dle ČSN 75 5911 bude proveden hutněný zásyp v nezpevněných plochách vytěženou zemínou, ve zpevněných plochách písčitou ne namrzavou zemínou. Povrchy území budou uvedeny do původního stavu.

Seznam přípojek:

VP1 - HDPE-RC 32x2,9 mm, dl. 2,0m (přepojení st. přípojky)

VP2 - HDPE-RC 32x2,9 mm, dl. 5,0m

VP3 - HDPE-RC 32x2,9 mm, dl. 6,4m (přepojení st. přípojky)

VP4 - HDPE-RC 32x2,9 mm, dl. 4,5m (přepojení st. přípojky)

VP5 - HDPE-RC 32x2,9 mm, dl. 5,0m

VP5 - HDPE-RC 32x2,9 mm, dl. 5,0m

Účastník řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Město Borohrádek, IČO: 002 74 739, Husova 240, 217 24 Borohrádek

zastoupeno na základě plné moci

Pan Jan Rázek, IČO: 095 16 361, Janatov 35, 503 15 Nechanice

Odůvodnění:

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad - životní prostředí, jako *věcně* příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění (dále jen „vodní zákon“), jako *místně* příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a jako *speciální stavební úřad* dle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), obdržel dne 14.02.2023 od Města Borohrádek, IČO: 002 74 739, se sídlem Husova 240, 217 24 Borohrádek zastoupeno na základě plné moci panem Janem Rázkem, IČO: 095 16 361, se sídlem Janatov 35, 503 15 Nechanice, **žádost o vydání společného povolení, pro stavbu „Vodovod a kanalizace v ulici Husova - Borohrádek“**, ve městě Borohrádek, na pozemcích č. parc. 909/1 (ostatní plocha), 909/2 (ostatní plocha), 910/1 (ostatní plocha), 577/3 (ostatní plocha), 577/4 (zahrada), st. 348/1 (zastavěná plocha nádvoří), 578/2 (ostatní plocha), 578/8 (ostatní plocha), 578/9 (ostatní plocha) v kat. území Borohrádek.

Žádost byla doložena příslušnou projektovou dokumentací zpracovanou panem Vladislavem Kališem, autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické, ČKAIT 0701507 D1, v srpnu 2022 a vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.

Žadatel k žádosti doložil vyjádření o existenci inženýrských sítí. Jedná se o tyto vyjádření:

- společnosti CETIN, a. s., ze dne 20.10.2022 pod č. j. 811106/22, s tím, že v zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací; Vodoprávní úřad na základě výše uvedeného vyjádření shledal, že společnost CETIN, a. s. bude zahrnuta do okruhu účastníků řízení,
- společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ze dne 30.06.2023, pod zn. 0101967548 s tím, že v zájmovém území se nachází podzemní i nadzemní síť střeš NN; Vodoprávní úřad na základě výše uvedeného vyjádření shledal, že společnost ČEZ Distribuce a. s., bude zahrnuta do okruhu účastníků řízení,
- společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ze dne 16.01.2023, pod zn. 001131120322 s tím, že s navrhovanou projektovou dokumentací souhlasí,
- společnosti Telco Pro Services, a. s., ze dne 20.10.2022, pod zn. 0201493277 s tím, že v zájmovém území se nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services a. s.; Vodoprávní úřad na základě výše uvedeného vyjádření shledal, společnost Telco Pro Services a. s., nebude zahrnuta do okruhu účastníků řízení,
- společnosti ČEZ ICT Services, a.s., ze dne 20.10.2022, pod zn. 0700620445 s tím, že v zájmovém území se nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a.s.; Vodoprávní úřad na základě výše uvedeného vyjádření shledal, společnost ČEZ ICT Services, a.s., nebude zahrnuta do okruhu účastníků řízení,
- společnosti GasNet Služby, s.r.o., ze dne 04.11.2022, pod zn. 5002709577 s tím, že v zájmovém území dojde k dotyku s plynárenskými zřízeními v majetku společnosti GasNet Služby, s.r.o.; Vodoprávní úřad na základě výše uvedeného vyjádření shledal, že společnost GasNet Služby, s.r.o., bude zahrnuta do okruhu účastníků řízení,
- společnosti Aqua Servis a. s., ze dne 23.11.2022, pod zn. AQUA/3191/2022/Dk k projektové dokumentaci
- od města Borohrádek, ze dne 20.10.2022, pod čj. 1768/2022/MUBK/Mach s tím, že se v zájmové lokalitě nachází veřejné VO
- souhlasné stanovisko Správy železnic, ze dne 23.09.2022 pod zn. 27924/2022-SŽ-OŘ HKR-OTE
- společnosti ČD-Telematika a. s., ze dne 19.08.2022, pod zn. 06597/2022-O s tím, že v zájmovém území dojde ke styku se sítí elektronických komunikací ve správě výše uvedené společnosti; Vodoprávní úřad na základě výše uvedeného vyjádření shledal, že společnost ČD-Telematika, a. s. bude zahrnuta do okruhu účastníků řízení
- společnosti ČEPRO, a. s., ze dne 20.10.2022, pod zn. 13138/22 s tím, že v zájmovém území se nenachází zařízení v majetku společnosti ČEPRO, a. s.; Vodoprávní úřad na základě výše uvedeného vyjádření shledal, společnost ČEPRO, a. s., nebude zahrnuta do okruhu účastníků řízení,
- společnosti MERO ČR, a. s., ze dne 20.10.2022, pod zn. 5630 s tím, že v zájmovém území se nenachází zařízení v majetku společnosti MERO ČR, a. s.; Vodoprávní úřad na základě výše uvedeného vyjádření shledal, společnost MERO ČR, a. s., nebude zahrnuta do okruhu účastníků řízení,
- společnosti T-Mobile Czech Republic, a. s., ze dne 29.10.2022, pod zn. E53297/22 s tím, že s navrhovanou stavbou souhlasí,

Žadatel k žádosti také doložil:

- Závazné stanovisko KHS Královohradeckého kraje, územní pracoviště Rychnov nad Kněžnou, ze dne 21.12.2022, pod č.j. KHSHK 41839/2022/HOK.RK/Zá
- Koordinované závazné stanovisko ze dne 15.11.2022 č.j. MUKO-83379/2022-lf
- Plná moc
- Souhlasy majitelů pozemků dotčených stavbou:
 - o pan Václav Musil a paní Jarmila Musilová jako spoluvlastníci poz. č. parc. 577/3 v kat. úz. Borohrádek
 - o paní Šárka Molcarová jako majitelka pozemku č. parc. 578/2 v kat. úz. Borohrádek
 - o pan Luděk Stříž a paní Hana Střížová jako spoluvlastníci pozemku č. parc. 578/9 v kat. úz. Borohrádek
 - o pan Roman Čermák a paní Lucie Čermáková jako spoluvlastníci pozemku č. parc. 348/1 a 577/4 v kat. úz. Borohrádek

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost včetně jejích příloh, projektovou dokumentaci, vypracovanou panem Vladislavem Kališem, autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické, ČKAIT 0701507 D1, v srpnu 2022.

Vodoprávní úřad předloženou žádost a projektovou dokumentaci přezkoumal, vymezil okruh účastníků řízení. Podle § 44 správního řádu, § 115 vodního zákona a § 112 stavebního zákona, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům „Oznámením o zahájení společného řízení“ ze dne 20.03.2023, pod č. j. MUKO-21948/2023-lk, s upozorněním, že námítky k podané žádosti mohou být uplatněny do 15 dnů od doručení oznámení s tím, že na později podané připomínky nebo námítky nebude dle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona brán zřetel. S přihlédnutím k rozsahu podané žádosti, způsobu zpracované dokumentace a znalosti místních poměrů bylo ve smyslu § 94m odst. 3 stavebního zákona upuštěno od místního šetření. **Ve stanovené lhůtě neobdržel vodoprávní úřad žádné námítky či připomínky účastníků řízení ani stanoviska dotčených orgánů.**

Speciální stavební úřad v souladu s ustanovením § 144 správního řádu předmětné oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení a další úkony v řízení se doručují účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě, nejde-li o řízení s velkým počtem účastníků. V případě řízení s velkým počtem účastníků stavební úřad doručuje oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení účastníkům řízení podle § 94k písm. a) až d) a dotčeným orgánům jednotlivě; účastníky podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci podle § 94k písm. a), c) a d). U stavebních záměrů zasahujících do území několika obcí se v řízení s velkým počtem účastníků oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručují vždy veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 3 správního řádu; jednotlivě se doručuje dotčeným orgánům a účastníkům řízení podle § 94k písm. a) až d). Účastníci řízení podle § 94k písm. e) se v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru.

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, kterým je ve smyslu ustanovení § 144 odst. 1 správního řádu řízení s více než 30 účastníky, stavební úřad oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručuje těmto účastníkům řízení postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu (tj. doručuje písemnosti veřejnou vyhláškou). Veřejná vyhláška (stejnopis oznámení o zahájení řízení včetně situačního výkresu) byla vyvěšena na úřední desce a elektronické úřední desce Městského úřadu Kostelec nad Orlicí ode dne 21.03.2023 do dne 06.04.2023 a města Borohrádek ode dne 22.03.2023 do dne 07.04.2023. Důkaz o vyvěšení a sejmutí je součástí spisu.

Vodoprávní úřad se v rámci probíhajícího řízení zabýval rovněž otázkou vymezení okruhu účastníků řízení s následujícím výsledkem:

Žadatel – stavebník (účastník řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a § 94k písm. a) stavebního zákona):

Město Borohrádek, IČO: 002 74 739, Husova 240, 217 24 Borohrádek
zastoupeno na základě plné moci
Pan Jan Rázek, IČO: 095 16 361, Janatov 35, 503 15 Nechanice

Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 a 3 správního řádu a dle § 94k písm. b), c), d) stavebního zákona: doručováno jednotlivě

Město Borohrádek, IČO: 002 74 739, Husova 240, 217 24 Borohrádek
zastoupeno na základě plné moci
Pan Jan Rázek, IČO: 095 16 361, Janatov 35, 503 15 Nechanice
Pan Roman Čermák, Husova 175, 517 24 Borohrádek
Paní Lucie Čermáková, Husova 175, 517 24 Borohrádek
Pan Václav Musil, Družstevní 467, 517 24 Borohrádek
Paní Jarmila Musilová, Družstevní 467, 517 24 Borohrádek
Paní Šárka Molcarová, Pražská třída 773/19b, 500 04 Hradec Králové
Pan Luděk Stříž, Havlíčkova 424, 517 24 Borohrádek
Paní Hana Střížová, Havlíčkova 424, 517 24 Borohrádek

Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 a 3 správního řádu a dle § 94k písm. e) stavebního zákona: doručováno veřejnou vyhláškou ve smyslu § 144 správního řádu

Pan Zdeněk Jedlička, T.G. Masaryka 953, 517 21 Týniště nad Orlicí
Paní Světlana Flekrová, Jiřího z Poděbrad 298, 517 24 Borohrádek
Pan Miloš Němec, Bezejmenná 544, 517 24 Borohrádek

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo náb. 390/42, 128 00 Praha 2
Statní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Pan Václav Flekr, T.G. Masaryka 953, 517 21 Týniště nad Orlicí
Paní Bc. Veronika Borovková, Na Srážku 2071/6, 143 00 Praha 4
Pan Jan Malijovský, V Borku 282, 517 22 Albrechtice nad Orlicí
Pan Mgr. Petr Malijovský, Pražská 55, 566 01 Vysoké Mýto
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Správa železnic, státní organizace, Dláždéná 1003/7, 110 00 Praha 1
Paní Lenka Dariusová, Češkova 1358, 530 02 Pardubice
Paní Pavlína Kadlecová, Dašická 1759, 530 03 Pardubice
STRABAG a.s., Kačítkova 982/4, 158 020 Praha 5
Pan MUDr. Jaroslav Němeček, Žitná 1667/41, 110 00 Praha
Paní Jarmila Musilová, Družstevní 467, 517 24 Borohrádek
Paní Martina Kašková, Družstevní 467, 517 24 Borohrádek
Pan Václav Musil, Družstevní 467, 517 24 Borohrádek
Paní Šárka Molcarová, Pražská třída 773/19b, 500 04 Hradec Králové
Pan Roman Čermák, Husova 175, 517 24 Borohrádek
Paní Lucie Čermáková, Husova 175, 517 24 Borohrádek
Pan Václav Musil, Družstevní 467, 517 24 Borohrádek
Paní Jarmila Musilová, Družstevní 467, 517 24 Borohrádek
Pan Luděk Stříž, Havlíčkova 424, 517 24 Borohrádek
Paní Hana Střížová, Havlíčkova 424, 517 24 Borohrádek
ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha – 3
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
AQUA SERVIS, a.s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Město Borohrádek, Husova 240, 517 24 Borohrádek

V průběhu vodoprávního řízení byla žádost o společné územní a stavební povolení s doloženými doklady přezkoumána ve smyslu požadavků vyplývajících z ustanovení § 94o stavebního zákona tj. dle:

Odst. 1

- a) Stavební záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů – *záměr uvedený ve výroku tohoto rozhodnutí není s Územním plánem města Borohrádek v rozporu, což je i patrné ze závazného stanoviska orgánu územního plánování ze dne 14.11.2022 pod č.j. MUKO-84828/2022-L.*
- b) Stavební záměr je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem – *stavba Vodovodu a kanalizace v ulici Husova – Borohrádek je v souladu s podmínkami dotčených ochranných a bezpečnostních pásem.*
- c) Stavební záměr je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů – *stavba Vodovodu a kanalizace v ulici Husova – Borohrádek.*

Odst. 2

- a) Projektová dokumentace je úplná, přehledná a jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu.
- b) Je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem.

Odst. 3:

Vodoprávní úřad ověřil rovněž účinky budoucího užívání stavby, kdy se jedná o umístění a provedení stavby vodního díla, tj. stavba vodovodu a kanalizace v rámci *záměru Vodovod a kanalizace v ulici Husova - Borohrádek.*

Dokumentace stavby je v souladu s vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla (např. § 3 odst. 1 uvádí, že vodní musí být navrženo a provedeno způsobem zajišťujícím splnění požadavků na jeho účel a současně splnění požadavků na vodní dílo z hlediska

mechanické odolnosti a stability, ochrany zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, bezpečnosti při jeho užívání a požární bezpečnosti, přiměřené odolnosti proti zneužití násilnou činností).

Stavebník se upozorňuje na plnění povinností, které pro něho vyplývají z § 152 stavebního zákona. Zejména při provádění stavby oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo způsobilé právnické osoby, který bude stavbu provádět apod.

V průběhu vodoprávního řízení, provedeného podle § 115 vodního zákona byly zkoumány možné dopady na životní prostředí a ochranu veřejných a dalších zájmů. Nebyly zjištěny skutečnosti, které by bránily vydání požadovaného povolení, bylo tedy žádosti vyhověno v plném rozsahu a rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Upozornění pro stavebníka:

Společné povolení ve smyslu ustanovení § 94p odst. 5 stavebního zákona platí 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však 5 let. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a 83 správního řádu odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě **do 15-ti dnů** ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové), podáním učiněným u Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí, stavebního úřadu – životního prostředí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Kostelec nad Orlicí. Podané odvolání má, v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu, odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné.

Bc. Lucie **Lédrová**

vedoucí stavebního úřadu – životního prostředí

*Správní poplatek byl vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, vybíraných správními orgány České republiky, stanovený dle pol. 18 odst. 1 písm. g) sazebníku správních poplatků, jež tvoří přílohu zákona o správních poplatcích. Správní poplatek byl uhrazen převodem dne **28.03.2023** ve výši **3 000,- Kč**.*

Přílohy

1. Ověřený situační výkres
2. ověřená projektová dokumentace + štítek STAVBA POVOLENA (**obojí bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí stavebníkovi**)

Rozdělovník

Žadatel – stavebník (účastník řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a § 94k písm. a) stavebního zákona):

Město Borohrádek, IČO: 002 74 739, Husova 240, 217 24 Borohrádek

zastoupeno na základě plné moci

Pan Jan Rázek, IČO: 095 16 361, Janatov 35, 503 15 Nechanice

Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 a 3 správního řádu a dle § 94k písm. b), c), d) stavebního zákona: doručováno jednotlivě

Město Borohrádek, IČO: 002 74 739, Husova 240, 217 24 Borohrádek
zastoupeno na základě plné moci
Pan Jan Rázek, IČO: 095 16 361, Janatov 35, 503 15 Nechanice
Pan Roman Čermák, Husova 175, 517 24 Borohrádek
Paní Lucie Čermáková, Husova 175, 517 24 Borohrádek
Pan Václav Musil, Družstevní 467, 517 24 Borohrádek
Paní Jarmila Musilová, Družstevní 467, 517 24 Borohrádek
Paní Šárka Molcarová, Pražská třída 773/19b, 500 04 Hradec Králové
Pan Luděk Stříž, Havlíčkova 424, 517 24 Borohrádek
Paní Hana Střížová, Havlíčkova 424, 517 24 Borohrádek

Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 a 3 správního řádu a dle § 94k písm. e) stavebního zákona: doručováno veřejnou vyhláškou ve smyslu § 144 správního řádu

Pan Zdeněk Jedlička, T.G. Masaryka 953, 517 21 Týniště nad Orlicí
Paní Světlana Flekrová, Jiřího z Poděbrad 298, 517 24 Borohrádek
Pan Miloš Němec, Bezejmenná 544, 517 24 Borohrádek
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo náb. 390/42, 128 00 Praha 2
Statní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Pan Václav Flekr, T.G. Masaryka 953, 517 21 Týniště nad Orlicí
Paní Bc. Veronika Borovková, Na Srážku 2071/6, 143 00 Praha 4
Pan Jan Malijovský, V Borku 282, 517 22 Albrechtice nad Orlicí
Pan Mgr. Petr Malijovský, Pražská 55, 566 01 Vysoké Mýto
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Paní Lenka Dariusová, Češkova 1358, 530 02 Pardubice
Paní Pavlína Kadlecová, Dašická 1759, 530 03 Pardubice
STRABAG a.s., Kačítkova 982/4, 158 020 Praha 5
Pan MUDr. Jaroslav Němeček, Žitná 1667/41, 110 00 Praha
Paní Jarmila Musilová, Družstevní 467, 517 24 Borohrádek
Paní Martina Kašková, Družstevní 467, 517 24 Borohrádek
Pan Václav Musil, Družstevní 467, 517 24 Borohrádek
Paní Šárka Molcarová, Pražská třída 773/19b, 500 04 Hradec Králové
Pan Roman Čermák, Husova 175, 517 24 Borohrádek
Paní Lucie Čermáková, Husova 175, 517 24 Borohrádek
Pan Václav Musil, Družstevní 467, 517 24 Borohrádek
Paní Jarmila Musilová, Družstevní 467, 517 24 Borohrádek
Pan Luděk Stříž, Havlíčkova 424, 517 24 Borohrádek
Paní Hana Střížová, Havlíčkova 424, 517 24 Borohrádek
ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha – 3
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
AQUA SERVIS, a.s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Město Borohrádek, Husova 240, 517 24 Borohrádek

Dotčené orgány:

KHS KH kraje, územní pracoviště, Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Na vědomí:

Městský úřad Týniště nad Orlicí (stavební úřad), Mírové nám. 90, 517 21 Týniště nad Orlicí

Vypraveno dne: 30.06.2023

JID:muksvp23v00iou

Počet listů: 5

Počet příloh: 1

Počet listů/svazků příloh: 1